

А К Т

Проверки работоспособности автономной пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а так же передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны.

с. Целинное

1 марта 2022 года

Объект: МКОУ «Целинной СОШ им. Н.Д.Томина», Курганская область, Целинный район, с. Целинное, ул. Лесная 1А

Комиссия в составе:

Генерального директора ООО «Деферент» Ведерникова А.И.
МКОУ «Целинная СОШ им. Н.Д.Томина» в лице директора Фаткуллиной Елены Ивановны

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

В помещении МКОУ «Целинной СОШ им. Н.Д.Томина», установлены приборы АПС ; ППКОП «ВЭРС24», объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» 1шт., ИП 212-41, ИПР-И, световые табло «Выход», СЗУ Маяк-12КП, АКБ-7А -1шт., Речевое оповещение «Рокот 2».

При проверке сигнализации установлено:

Что система АПС и СОУЭ находится в неисправном состоянии и не пригодна к дальнейшей эксплуатации.

1. В результате проведения ремонтных работ система АПС и СОУЭ получила множественные повреждения шлейфов сигнализации.
2. Эксплуатация здания МКОУ «Целинной СОШ им. Н.Д.Томина» по адресу: МКОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа имени Н.Д. Томина» Курганская область, Целинный район, с. Целинное, ул. Лесная 1А. с неисправной системой АПС и СОУЭ опасна для жизни и здоровья детей.

Для устранения выявленных недостатков необходимо следующее:

1. Провести капитальный ремонт, а именно монтаж новой системы АПС и СОУЭ с подключением на пульт пожарной охраны согласно требования пожарной безопасности.

Комиссия в составе:



А.И.Ведерников

Е.И.Фаткуллина

А К Т

Проверки работоспособности автономной пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а так же передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны.

с. Заманилки

08 июня 2022 года

Объект: Филиал МКОУ «Целинной СОШ им. Н.Д.Томина», «Заманилкинская основная общеобразовательная школа», Курганская область, Целинный район, с.Заманилки, пер. Школьный 7.

Комиссия в составе:

Генерального директора ООО «Деферент» Ведерникова А.И.
МКОУ «Целинная СОШ им. Н.Д.Томина» в лице директора Фаткуллиной Елены Ивановны

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

В помещении филиала МКОУ «Целинной СОШ им. Н.Д.Томина» «Заманилкинской ООШ» установлены приборы АПС; ППКОП Гранит-9ЭК, ИП 212-41, ИПР-И, световые табло «Выход», звуковой оповещатель свирель, СЗУ 12КП, резервный источник питания, Ивепр-12/5, АКБ-7А -2шт., объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг».

При проверке сигнализации установлено: при нарушении целостности шлейфа пожарной сигнализации включается звуковое оповещение, световое табло «Выход» горит постоянно, через объектовую станцию (РСПИ «Стрелец-Мониторинг») по радио каналу на пульт пожарной охраны, поступает сигнал «Тревога» (Пожар).

Сигнализация работает в установленном режиме.

Комиссия в составе:



А.И.Ведерников

Е.И.Фаткуллина

А К Т

Проверки работоспособности автономной пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а так же передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны.

с. Заманилки

08 июня 2022 года

Объект: Филиал МКОУ «Целинной СОШ им. Н.Д.Томина», «Заманилкинская основная общеобразовательная школа», Курганская область, Целинный район, с.Заманилки, пер. Школьный 7.

Комиссия в составе:

Генерального директора ООО «Деферент» Ведерникова А.И.
МКОУ «Целинная СОШ им. Н.Д.Томина» в лице директора Фаткуллиной Елены Ивановны

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

В помещении филиала МКОУ «Целинной СОШ им. Н.Д.Томина» «Заманилкинской ООШ» установлены приборы АПС ; ППКОП Гранит-9ЭК, ИП 212-41, ИПР-И, световые табло «Выход», звуковой оповещатель свирель, СЗУ 12КП, резервный источник питания, Ивепр-12/5, АКБ-7А -2шт., объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг».

При проверке сигнализации установлено: при нарушении целостности шлейфа пожарной сигнализации включается звуковое оповещение, световое табло «Выход» горит постоянно, через объектовую станцию (РСПИ «Стрелец-Мониторинг») по радио каналу на пульт пожарной охраны, поступает сигнал «Тревога» (Пожар).

Сигнализация работает в установленном режиме.

Выявленные недостатки:

Неисправность блок питания станции РСПИ Стрелец-Мониторинг, в результате чего АКБ 7А 1 шт. пришел в негодность из-за полного разряда без подзарядки.

Комиссия в составе:



А.И.Ведерников

Е.И.Фаткуллина

А К Т

Проверки работоспособности автономной пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а так же передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны.

с. Матвеевка

08 июня 2022 года

Объект: Филиал Муниципального казенного образовательного учреждения «Целинной средней общеобразовательной школы им. Н.Д.Томина» «Матвеевская основная общеобразовательная школа», расположенная по адресу: Курганская обл., Целинный район, с. Матвеевка, ул. Береговая, 28.

Комиссия в составе:

Генерального директора ООО «Деферент» Ведерникова А.И.
МКОУ «Целинная СОШ им. Н.Д.Томина» в лице директора Фаткуллиной Елены Ивановны

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

В помещении филиала МКОУ «Целинной СОШ им. Н.Д.Томина» «Матвеевской ООШ», установлены приборы АПС; ППКОП «Гранит-3ЭК», объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» 1шт., ИП 212-41, ИПР-И, световые табло «Выход», СЗУ Маяк-12КП, АКБ-7А - 1шт., звуковое оповещение «Свирель».

При проверке сигнализации установлено: при нарушении целостности шлейфа пожарной сигнализации включается звуковое оповещение, световое табло «Выход» горит постоянно, через объектовую станцию (РСПИ «Стрелец-Мониторинг») по радио каналу на пульт пожарной охраны, поступает сигнал «Тревога» (Пожар). Сигнализация работает в установленном режиме.

Комиссия в составе:



А.И.Ведерников

Е.И.Фаткулина

А К Т

Проверки работоспособности автономной пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а так же передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны.

с. Пески

08 июня 2022 года

Объект: Филиал МКОУ «Целинной СОШ им. Н.Д.Томина», «Песковская средняя общеобразовательная школа» Курганская область, Целинный район, с. Пески, ул. Ленина21

Комиссия в составе:

Генерального директора ООО «Деферент» Ведерникова А.И.
МКОУ «Целинная СОШ им. Н.Д.Томина» в лице директора Фаткуллиной Елены Ивановны

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

В помещении филиала МКОУ «Целинной СОШ им. Н.Д.Томина» «Песковская СОШ», установлены приборы АПС ; ППКОП «Гранит-9ЭК», объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» 1шт., ИП 212-41, ИПР-И, световые табло «Выход», СЗУ Маяк-12КП, АКБ-7А - 1шт., звуковое оповещение «Свирель».

При проверке сигнализации установлено: при нарушении целостности шлейфа пожарной сигнализации включается звуковое оповещение, световое табло «Выход» горит постоянно, через объектовую станцию (РСПИ «Стрелец-Мониторинг») по радио каналу на пульт пожарной охраны, поступает сигнал «Тревога» (Пожар).
Сигнализация работает в установленном режиме.

Комиссия в составе:



А.И.Ведерников

Е.И.Фаткуллина

А К Т

Проверки работоспособности автономной пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а так же передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны.

с. Дулино

08 июня 2022 года

Объект: Филиал МКОУ «Целинной СОШ им. Н.Д.Томина», «Дулинская начальная общеобразовательная школа» Курганская область, Целинный район, с. Дулино ул. Центральная 50.

Комиссия в составе:

Генерального директора ООО «Деферент» Ведерникова А.И.
МКОУ «Целинная СОШ им. Н.Д.Томина» в лице директора Фаткуллиной Елены Ивановны

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

В помещении филиала МКОУ «Целинной СОШ им. Н.Д.Томина» «Дулинская НОШ», установлены приборы АПС; ППКОП «Гранит-ЗЭК», объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» 1шт., ИП 212-41, ИПР-И, световые табло «Выход», СЗУ Маяк-12КП, АКБ-7А - 1шт., звуковое оповещение «Свирель».

При проверке сигнализации установлено: при нарушении целостности шлейфа пожарной сигнализации включается звуковое оповещение, световое табло «Выход» горит постоянно, через объектовую станцию (РСПИ «Стрелец-Мониторинг») по радио каналу на пульт пожарной охраны, поступает сигнал «Тревога» (Пожар). Сигнализация работает в установленном режиме.

Комиссия в составе:



А.И.Ведерников

Е.И.Фаткуллина